

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a

e-mail: psse.czystochowa@pis.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-czystochowa>

Częstochowa, 02.03.2023 r.

NS-HKiŚ.9022.410.2023

**Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Częstochowie
ul. Dekabrystów 43
42 - 200 Częstochowa**

DECYZJA

zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), art.1 i art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

po przeprowadzonej analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w w/w rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Częstochowie harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w ramach nadzoru sanitarnego,
- podejmowanych działań naprawczych,

stwierdza

że, eksploatacja pływalni krytej „Sienkiewicz” w Częstochowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zlokalizowanej przy Al. Najświętszej Maryi Panny 56 w czasie jej funkcjonowania była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z przedmiotowego obiektu.

Uzasadnienie

Kompleks basenowy posiada 2 niecki basenowe, w tym jedna niecka jako brodzik do zabaw dla dzieci, wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno - powietrzny (masaże podwodne, ciśnieniowe wylewnice wody). Niecki basenowe zasilane są wodą pochodzącą z wodociągu sieciowego. Zapewnione są dwa obiegi wodne (niecka basenowa i brodzik) oraz dwa systemy uzdatniania wody polegające na koagulacji, oczyszczaniu mechanicznym na filtrach piaskowych, regulacji pH wody oraz dezynfekcji (chlorowanie i promienie UV).

W czasie funkcjonowania obiektu zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie (pismo nr NS-HKiŚ.9022.2142.2022 z dnia 23.12.2022 r.). Badania dotyczyły wody z niecki basenowej, brodzika, wody z systemów cyrkulacji oraz wody ciepłej z natrysków. Po przeanalizowaniu raportów wykonywanych badań w ramach kontroli wewnętrznych oraz z kontroli PPIS w Częstochowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdzono kilkakrotnie wahania chloru wolnego oraz nieprawidłowy poziom potencjału redox.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia, prowadził nadzór nad pracą urządzeń oraz rejestrował wyniki wykonywanych pomiarów jakości wody na pływalni.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez PPIS w Częstochowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pozwalają stwierdzić bezpieczeństwo korzystania z obiektu.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie
dr n. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a MK