

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

NS-HK.9022.33.2026

Częstochowa, 2026-03-18

**Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Częstochowie  
ul. Dekabrystów 43  
42-200 Częstochowa**

## **DECYZJA - zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni**

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie**  
po przeprowadzonej analizie:

- parametrów jakości wody na ww. pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Częstochowie harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w ramach nadzoru sanitarnego,
- podejmowanych działań naprawczych,

**stwierdza**, że eksploatacja pływalni krytej „Sienkiewicz” w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zlokalizowanej przy Al. Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie w czasie jej funkcjonowania była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z przedmiotowego obiektu.

## **UZASADNIENIE**

Pływalnia wyposażona w dwie niecki basenowe, w tym jedna niecka wykorzystywana jako brodzik dla dzieci, wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny (masaże podwodne, ciśnieniowe wylewnice wody). Niecki basenowe zasilane wodą pochodzącą z wodociągu sieciowego. Zapewnione są dwa osobne obiegi wodne (niecka basenowa i brodzik), czyli dwa systemy uzdatniania wody w zakresie koagulacji, oczyszczaniu mechanicznym na filtrach piaskowych, regulacji pH wody oraz dezynfekcji poprzez chlorowanie i promienie UV.

W czasie funkcjonowania obiektu zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie (pismo nr NS-

HKiŚ.9022.2186.2024 z dnia 27.12.2024 r.). Badania dotyczyły wody z niecki basenowej, brodzika, wody z systemów cyrkulacji oraz wody ciepłej z natrysków.

Po przeanalizowaniu raportów wykonywanych badań w ramach kontroli wewnętrznych oraz z kontroli w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie po analizie dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza, że podejmowane przez Zarządcę działania w celu zapewnienia wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia, były prawidłowe.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia, prowadził nadzór nad pracą urządzeń oraz rejestrował wyniki wykonywanych pomiarów jakości wody na pływalni.

Prowadzona kontrola jakości wody oraz tryb postępowania pozwalają stwierdzić, iż eksploatacja pływalni była prowadzona w sposób właściwy, zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne osób z niej korzystających.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

## **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Justyna Pawelak  
Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Częstochowie

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a MK